

**WOOD.BE**

*Uw referenties::*

*Onze referenties: RVP/KH/150719/2*

## **VERSLAG nr. 150719/2**

- Opdrachtgever:** DE COENE PRODUCTS nv  
Europalaan 135  
B-8560 Gullegem
- Fabrikant:** DE COENE PRODUCTS nv
- Proefstaal:** Enkele houten draaideur
- Betreft:** Bepaling van de functionaliteit volgens de EN12400:2002.  
Bepaling van de bedieningskrachten volgens EN12046-2:2000.  
Classificatie volgens EN12400:2002 voor wat betreft de functionaliteit en  
EN12217:2015 voor wat betreft de bedieningskrachten.
- Besluit:** De geteste deur wordt, volgens EN12400, geklasseerd als volgt: klasse 8  
(1000000 cycli).  
De geteste deur wordt, volgens EN12217, geklasseerd als volgt: klasse 3
- Datum:** 21/06/2016

Ing. R. VAN PESTEL  
Domeinverantwoordelijke



Dit verslag omvat 6 bladzijden en 1 bijlage en mag enkel in zijn geheel als facsimile worden verspreid. Relevante meetonzekerheden kunnen steeds opgevraagd worden.

Allée Hof ter Vleestdreef 3 - B-1070 Brussels - T: 00 32 2 558 15 50  
info@wood.be - www.wood.be