



Onze referenties: RVP/DC/20845
Uw referenties: Bestelling per mail

VERSLAG nr. 20845

Aanvrager: **DE COENE PRODUCTS**
Europalaan 135
B-8560 Gullegem

Betreft: Uitvoeren van inbraakweerstandspoeven op een enkele houten draaideur in houten onlijsting.

Proefnorm: De proeven worden uitgevoerd volgens EN1627: uitgave 2011.

Datum verslag: 19 maart 2013

Referentie proefstaal: E21002, genaamd gepantserde deur XENA

Besluit: De geteste deur, zoals beschreven in bijlage, voldoet aan klasse RC3 volgens EN1627

Ing. R. VAN PESTEL
DV gevetelementen

TECH. CENTRUM HOUTNIJVERHEID
CENTRE TECH. INDUSTRIE BOIS
ALLÉE HOF TER VLEEST DREEF 3
BRUXELLES B-1070 BRUSSEL
TEL.: 558.15.50 FAX: 558.15.89

Dit verslag omvat 3 bladzijden en 4 bijlagen en mag enkel in zijn geheel als facsimile worden verspreid mits schriftelijke toelating van het TCHN.

De resultaten hebben enkel betrekking op de geteste proefstukken.

Hof ter Vleest dreef 3
Allée Hof ter Vleest 3
Brussel B-1070 Bruxelles
Tel. : + 32 2 558 15 50
Fax : + 32 2 558 15 89
www.ctib-tchn.be
E-mail : info@ctib-tchn.be
FORTIS 210-0585900-72
IBAN BE38 2100 5859 0072
BIC (Swift): GEBABEBB
TVA BE 0406.676.656 BTW
RPM Bruxelles - RPR Brussel