

20 JAN. 2011

De Coene Products nv
Europalaan 135
8560 Gullegem

T.a.v. Dhr. P. Vandenbussche

Brussel, 3 december 2010

Onze referenties: IW/SP04/De Coene Products/00804-1


VERKLARING

Naar aanleiding van uitgevoerde berekeningen op uw deurtype "Deco Passief Brandwerend", bevestigen wij onderstaande waarden. Deze berekeningen werden uitgevoerd volgens NBN EN ISO 10077-2.

Afmetingen deur	U _{deur} (W/m ² K)
2015 mm x 630 mm (minimale afmetingen productnorm)	0,90
2015 mm x 1230 mm (maximale afmetingen productnorm)	0,73
2180 mm x 1230 mm (minimale reële afmetingen)	0,72
2180 mm x 2000 mm (maximale reële afmetingen)	0,65

De gedetailleerde berekening is terug te vinden in verslag 00804-1 (d.d. 3-12-2010).

In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, verblijf ik,
met de meeste achting,



ing. R. Van Pestel
domeinverantwoordelijke

Hof ter Vleest dreef 3
Allée Hof ter Vleest 3
Brussel B-1070 Bruxelles

Tel. : + 32 2 558 15 50
Fax : + 32 2 558 15 89

www.ctib-tchn.be
E-mail : info@ctib-tchn.be

FORTIS 210-0585900-72
IBAN BE38 2100 5859 0072
BIC (Swift): GEBABEBB
TVA BE 0406.676.656 BTW
RPM Bruxelles - RPR Brussel